ZT GLATZEL
STAATL. BEFUGTER U. BEEIDETER INGENIEURKONSULENT
FÜR KULTURTECHNIK UND WASSERWIRTSCHAFT

Marktgemeinde Reichersberg
Bgm. Bernhard Öttl
4981 Reichersberg 35

20. Dezember 2019
Gla
GZ: 1498

Marktgemeinde Reichersberg, WVA -
Wasserqualität Tiefbehälter

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Öttl!

Die aktuellen Untersuchungsergebnisse zur Wasserqualität der WVA Reichersberg liegen nun vor. Es wurden dabei Proben im Brunnen, der Transportleitung sowie dem Auslauf Wasserkammer gezogen.
Die Ergebnisse vom 2.12.19 zeigen an den Messtellen Brunnen und Transportleitung einwandfreies Trinkwasser, an der Messstelle Auslauf Wasserkammer wurden bakteriologische Indikatorwerte überschritten.
Im Vergleich zu den Untersuchungen vom Oktober 2019 ist ein absteigender Trend erkennbar. Die festgestellten Verkeimungen stellen **keine Einschränkung der Trinkwasserqualität** dar. Per Definition stellen Indikatorparameterwerte Konzentrationen an Inhaltsstoffen und Mikroorganismen dar, bei deren Überschreitungen die Ursache zu prüfen und festzustellen ist, ob bzw. welche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung einer einwandfreien Wasserqualität erforderlich sind.
Dem wurde durch die Desinfektionsmaßnahmen im Bereich Transportleitung und Behälter nachgekommen. Die Entwicklung der Indikatorkeime wird weiter beobachtet, kommt es zu einem neuerlichen Anstieg werden weitere Desinfektionsschritte gesetzt.

Freundliche Grüße

DI Jörg Glatzel

DIPL.-ING. JÖRG GLATZEL
ZIVILTECHNIKER | STAATLICH BEFUGTER U. BEEIDETER INGENIEURKONSULENT FÜR KULTURTECHNIK UND WASSERWIRTSCHAFT
Reichersberg 210 Tel 07758/40 200-0 Mail office@zt-glatzel.at Raiffeisenbank Innkreis Mitte DVR 3003279
A-4981 Reichersberg Fax 07758/40 200-40 Web www.zt-glatzel.at IBAN AT64 3420 0000 0111 8272 UID ATU 63840507